



## 10.000 Liter Heizöltank / Lagerbehälter



nach EN 12285-2 (ehemals DIN 6616/D), oberirdisch, doppelwandig, inkl. Prüfzeugnis

Der Behälter besitzt zwei Sattelfüße, ein Mannloch mit Domdeckel und wird mit folgenden Armaturen ausgerüstet:

- 1 Füllrohr mit TW-Verschluss (Füllkappe) und Tauchrohr
- 1 Peilrohr mit Peilstab und Peilstabverschluss
- 1 Entlüftungsrohr mit Entlüftungshaube
- 1 fabrikneuer Grenzwertgeber mit Bauartzulassung (AIII)
- 1 Leiter sowie 1 Reservemuffe für Entnahmezwecke
- 1 optisches Leckanzeigergerät mit Bauartzulassung und Leckflüssigkeit

Der Tank ist zur Lagerung von HVO (Hydrotreated Vegetable Oil = Hydriertes Pflanzenöl) geeignet.

**Nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf und wir unterbreiten Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot für diesen Artikel.**

<mailto:info@schneider-tankbau.de>

Telefon: 05608 – 5280



**Alfred Schneider GmbH & Co. Tankbau KG**  
Tiefenrod 2  
34320 Söhrewald bei Kassel